

Controlelijst : Hoogwerker
C 2.1.06 (Schaarhoogwerker, mobiele hoogwerker)

2. **Hoofdgroep** : Machines en gereedschap voor
 horizontaal en verticaal transport
 2.1 **Categorie** : Hijs- en hefwerktuigen

Bedrijf :
 Werk/Lokatie :

Fabrikaat :
 Type :

Omschrijving controlepunten	niet in orde	Te nemen actie
<i>Omgevingsfactoren</i>		
Ondergrond vlak en voldoende draagkrachtig
Voldoende manoeuvreerruimte
Indien aanrijgevaar: afzettingen geplaatst
Werkgebied onder hoogwerker afgezet in verband met vallende voorwerpen
<i>Hoogwerker</i>		
Stempels geplaatst op stevige ondergrond
Hoogwerker met opschrift "Uitsluitend voor gebruik in gesloten ruimte" wordt enkel in gesloten ruimten gebruikt
Werkzaamheden gestaakt bij hoge windsnelheden (opgave fabrikant, maximaal windkracht 6)
Werkplatform veilig bereikbaar en voorzien van leuningwerk
Scharen van schaarhoogwerker afgeschermd tegen knelgevaar of hoogwerker heeft een voorziening die daalbeweging stopt als knelgevaar dreigt
In gebruik: bediening hoogwerker uitsluitend mogelijk vanaf het werkplatform
Gebruikershandleiding aanwezig
<i>Keuringen</i>		
Minimaal jaarlijks gekeurd door deskundige
<i>Gebruiker</i>		
Voldoende geïnstrueerd
Minimaal 18 jaar
Verlaat of betreedt werkplatform niet in uitgeschoven positie
Voert met hoogwerker geen hijswerkzaamheden uit
In staat hulp in te kunnen roepen vanaf werkplatform
<i>Persoonlijke beschermingsmiddelen</i>		
Bij gebruik van zwaar gereedschap of wanneer het bovenlichaam zich buiten het leuningwerk bevindt wordt veiligheidsgordel gebruikt

Opmerkingen:

.....

Controle d.d. :
 Door :
 Functie :

Gezien d.d. :
 Door :
 Functie :